

За 4 квартал 2025 года

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение
1	Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течении квартала, шт.	0
2	Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течении квартала, шт.	0
3	Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) в течении квартала, шт.	0
4	Причины отказа в подключении	-
5	Резерв мощности системы теплоснабжения в течении квартала, Гкал/час	31,23
	в т.ч.:	31,23
5.1.	Котельная Южная Промзона	6,77
5.2.	Котельная ВРМЗ	4,10
5.3.	Котельная ВПК	3,20
5.4.	Котельная ГМК	6,60
5.5.	Котельная БПО ВН	3,12
5.6.	Котельная БПО СВМ	6,20
5.7.	Котельная ДНС-2	1,24

Директор

В.В. Распопин

подпись



"14" января 2026 года